



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ - САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 111 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

283030, Донецкая Народная Республика, Г.О. ДОНЕЦКИЙ, Г. ДОНЕЦК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 13В, ИНН 9308011298
Телефон/факс (+7856) 201-80-36, электронная почта: kdnz111@yandex.ru, сайт: <https://detsad111.ru/>

18.09.2023 № 189/01-20
На № _____ от _____

Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буденновского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике, капитану внутренней службы – Рыжкову Сурену Сергеевичу

Информация

о выполнении мероприятий по результатам профилактической беседы (лист от 25.07.2023 № 15) по нарушениям требований пожарной безопасности в МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка»

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Ясли-сад комбинированного типа № 111 города Донецка» по результатам профилактической беседы (лист от 25.07.2023 № 15) разработан план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Результаты выполнения: выполнено – 6, не выполнено – 4.

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении | Примечание |
|-------|--|----------------------|--|
| 1 | Отсутствует (не ведется) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>п.17(1) ППР в РФ</i> | Выполнено. | Разработан и заведен журнал 01.09.2023 |
| 3 | Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. <i>п.6 ППР в РФ</i> | Выполнено. | Утверждена инструкция приказом МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка» от 10.01.2023 № 4 «Об организации работы по противопожарной безопасности в МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка»- |
| 3 | Руководителем организации не обеспечено не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых | Не выполнено. | Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований (4 шт., |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| | лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре (с составлением соответствующего протокола испытаний) (заключение Контракта). <i>п.17 п.п.б ППР в РФ</i> | | 120 000,00 руб.) |
| 4 | Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. <i>п.30 ППР в РФ</i> | Выполнено. | Разработан и утвержден приказом МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка» от 10.01.2023 № 4 «Об организации работы по противопожарной безопасности в МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка» в 2023 году» |
| 5 | Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательства РФ. <i>п.30 ППР в РФ</i> | Не выполнено. | Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований (3 человека, 6 000,00 руб.) |
| 6 | Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания. <i>п.392 ППРФ в РФ</i> | Выполнено. | Разработана приказом МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка» от 10.01.2023 № 4 «Об организации работы по противопожарной безопасности в МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка» в 2023 году», в том числе инструкции о мерах пожарной безопасности (№№ 6-11) на пищеблоке, в прачечной, в электрощитовой, на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей и на складе продуктов |
| 7 | На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара | Не выполнено. | Приобретен 1 фонарь (дежурный). Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований (фонарь – 2 шт., 2 000,00 руб., противогазы – 3 шт., |

| | | | |
|----|--|---------------|---|
| | на каждого дежурного. п.30 ППР в РФ | | 12 000 руб.) |
| 8 | Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. п.3 ППР в РФ | Выполнено. | Разработаны и утверждены приказом МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка» от 10.01.2023 № 4 «Об организации работы по противопожарной безопасности в МБДОУ «Ясли-сад № 111 г. Донецка» в 2023 году» |
| 9 | На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании. п.9 ППР в РФ | Выполнено. | Акты эвакуации: от 25.05.2023 № 1, от 12.07.2023 № 2, от 07.07.2023 № 3, от 07.09.2023 № 4, от 12.09.2023 № 5 |
| 10 | Лестница шириной 2,4 м и более, не оборудована промежуточными поручнями (главный вход в здание детского сада) П. 4.3.5. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | Не выполнено. | Будет выполнено при наличии бюджетных ассигнований (2 шт., 25 000,00руб.) |

Заведующий



Шаповалова О.В., 201-80-36

Handwritten signature in blue ink.

И.А.Кулиненко